

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

■採水場所：小滝浄水場 ■水源：大船水源（表流水）

採水年月日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2020/7/1 } 2020/7/31	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、6月30日時点で放射性物質は不検出です。
※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。
※現在、広野町内の水道水は、小滝浄水場および小山浄水場より給水しております。

■採水場所：小山浄水場 ■水源：木戸川（ダム放流水）

採水年月日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2020/7/1 } 2020/7/31	不検出	不検出	不検出

測定機関：双葉地方水道企業団
分析装置：ゲルマニウム半導体検出器
検査頻度：毎日
測定方法：水道水などの放射能測定マニュアル（厚生労働省）

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、年に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	—	10	10

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査について

双葉地方水道企業団では、安心して水道水をお使いいただくために、ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を実施しています。

申込期間は、令和2年6月1日（月）～令和3年3月1日（月）となっております。

検査を希望される方は、以下の方法により検査受託業者へお申込みください。お申し込みには、令和2年7月広報に同封した専用の申込用紙（チラシ）が必要です。

紛失などの場合は、双葉地方水道企業団のホームページからプリントアウト可能です。ぜひ、ご利用ください！

(連絡先：施設課浄水係 ☎0240-25-5341)

《お申込み方法》

- 検査受託業者
(株)江東微生物研究所
環境衛生事業部いわき
- ①郵送の場合
〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地4-18
- ②FAXの場合
FAX番号：0246-36-7142

2020年 水道修理当番表

業者名	年月	2020年9月	2020年10月
北陽管工(有)	☎0240-27-3419	14日～20日	5日～11日・26日～31日
(有)山忠設備工業	☎0240-27-3311	7日～13日・28日～30日	1日～4日・19日～25日
(有)吉田鉄工所	☎0240-27-3241	1日～6日・21日～27日	12日～18日

問い合わせ **双葉地方水道企業団** 〒979-0515 福島県双葉郡楢葉町大字上小崎字小山6-2
☎0240-25-5315 (代表) ☎0240-25-5385
E-mail: soumu@f-mizu.jp

「マチイロ」～広報ひろのをもっと身近に～

スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単に「広報ひろの」を読むことができます。無料アプリ「マチイロ」を導入しています。ぜひご利用ください。

ios端末は「App Store」から、Android端末は「Google play」から「マチイロ」と検索し、ダウンロードしてください。

※アプリの利用は無料ですが、通信費は利用者負担となります。

※アプリ内に広告が表示されますが、その内容に広野町は一切責任を負いません。




消防署からのお知らせ

毎年9月1日は「防災の日」となっています。これは1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を忘れないということと、9月は台風が多くなる時期であることもあり、あらゆる災害への心構えをしようという2つの目的から制定されました。そこで今月は災害に備えるための情報をお知らせします。

①地震への事前対策




住まいの耐震性を確保する。




家具等の転倒防止対策(固定)を行う。



住宅用火災警報器を設置する。



感震ブレーカーを設置する。




暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない。



防災訓練へ参加し、発災時の対応要領の習熟を図る。

②地震・水害発生直後の対応



停電中は電気器具の電源プラグをコンセントから抜き、避難するときはブレーカーを落とす。



石油ストーブや石油ファンヒーターからの油漏れの有無を確認する。

火災と救急は119番

〈連絡先〉富岡消防署楢葉分署
☎0240-25-2119



広野町内ごみ収集カレンダー

9月 September						
日	月	火	水	木	金	土
		1 ペット	2 不燃	3 可燃	4	5
6	7 可燃	8 ペット	9 カン	10 可燃	11	12
13	14 可燃	15 ペット	16 ビン	17 可燃	18	19
20	21 可燃	22 ペット	23	24 可燃	25	26
27	28 可燃	29 ペット	30			

10月 October						
日	月	火	水	木	金	土
				1 可燃	2	3
4	5 可燃	6 ペット	7 不燃	8 可燃	9	10
11	12 可燃	13 ペット	14 カン	15 可燃	16	17
18	19 可燃	20 ペット	21 ビン	22 可燃	23	24
25	26 可燃	27 ペット	28	29 可燃	30	31

ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。