

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

1. 測定機関 双葉地方水道企業団
2. 分析装置 ゲルマニウム半導体検出器
3. 検査頻度 毎日
4. 測定方法 水道水などの放射能測定マニュアル（厚生労働省）
5. 検査結果 令和5年9月1日～令和5年9月30日分（毎日採水、毎日検査）

採水場所	水源	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小滝浄水場	大船水源（表流水）	不検出	不検出	不検出
小山浄水場	木戸川（ダム放流水）	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、9月30日時点で放射性物質は不検出です。※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値(1Bq/kg)未満であることを示しています。※現在、広野町内の水道水は、小滝浄水場および小山浄水場より給水しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	—	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、国の規制の対象から除外されました。

お知らせ インボイス制度への対応について

令和5年10月1日より適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されました。

■水道料金および下水道使用料のご請求における対応

- (1) 適格請求書（インボイス）発行事業者登録番号について  
双葉地方水道企業団 水道事業会計 T9000020078883
- (2) 適格請求書（インボイス）について  
「使用水量のお知らせ」（検針票）、「納入通知書」および「督促状」をインボイスとし、登録番号、適用税率および消費税額を記載します。  
※なお、当インボイスにつきましては、媒介者交付特例を適用し水道事業者である当企業団の登録番号のみを記載しますので、下水道事業者の登録番号は記載しません。

水道修理当番表

業者名	令和5年11月	令和5年12月
北陽管工(有) ☎0240-27-3419	1日～5日 20日～26日	11日～17日 30日
(有)吉田鉄工所 ☎0240-27-3241	6日～12日 27日～30日	1日～3日、 18日～24日、31日
(有)山忠設備工業 ☎0240-27-3311	13日～19日	4日～10日 25日～29日

問 双葉地方水道企業団 〒979-0515 福島県双葉郡楢葉町大字上小崎字小山6-2  
☎0240-25-5315 (代表) ☎0240-25-5385  
E-mail: soumu@f-mizu.jp

秋の全国火災予防運動

【実施期間:令和5年11月9日(木)～15日(水)】

これからの季節は空気が乾燥するため火災が発生しやすく、  
また風にあおられて広範囲に燃え広がりやすい気象条件となっていきます。

1. ごみ焼却の禁止

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、ごみなど廃棄物の焼却は原則禁止となっています。事業者や家庭から出たごみの焼却はやめましょう。

2. 野焼きなどの連絡

例外的に認められている野焼きなどは、お住まいの各町村へ事前に連絡し、実施してよいかご確認ください。また、火災と間違えて消防署へ通報されないよう、事前に消防へも届出または連絡してください。

※焼却を行う際の注意点！

- (1) 焼却中はその場を離れない。
- (2) 消火用の水バケツや水道ホースを用意する。
- (3) 風が強い日は焼却を行わない。
- (4) 焼却後は完全に火が消えたことを確認する。

3. 石油ストーブなどの安全な取り扱いについて

(1) 使用にあたっての注意事項

- カーテンなどがストーブに接触しないように、離して使用してください。
- ストーブの近くに紙、衣類など燃えやすいものを置かないでください。
- ストーブの周囲や上方に洗濯物を干さないようにしましょう。
- ストーブの近くでヘアスプレーなどを使用しないように気を付けましょう。

ストーブのまわりに燃えやすい物がないか確認を！



(2) 使用方法

- 取扱説明書をよく読んで、正しい方法で使用してください。
- 石油ストーブに灯油を給油するときは、必ず火を消してから行ってください。
- カートリッジタンク式の場合は、給油後、タンクのふたを確実に締めましょう。

ストーブで洗濯物を乾かすのはやめましょう。



(3) 点火および消火の確認

- 点火後は、正常に燃焼していることを確認しましょう。
- 外出の際には、完全に消火していることを確認しましょう。

(4) 点検・整備

暖房シーズン前には、十分な点検を行い、故障している場合は、販売店などに修理を依頼してください。



火事と救急は 119 番



富岡消防署 ☎0240-22-2119  
楢葉分署 ☎0240-25-2119  
川内出張所 ☎0240-38-2119

広野町内ごみ収集カレンダー

11月 November

日	月	火	水	木	金	土
			1 不燃	2 可燃	3	4
5	6 可燃	7 外方	8 カン	9 可燃	10	11
12	13 可燃	14 外方	15 ビン	16 可燃	17	18
19	20 可燃	21 外方	22	23 可燃	24	25
26	27 可燃	28 外方	29	30 可燃		

12月 December

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4 可燃	5 外方	6 不燃	7 可燃	8	9
10	11 可燃	12 外方	13 カン	14 可燃	15	16
17	18 可燃	19 外方	20 ビン	21 可燃	22	23
24/31	25 可燃	26 外方	27	28 可燃	29	30

ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。