

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

1. 測定機関 双葉地方水道企業団
2. 分析装置 ゲルマニウム半導体検出器
3. 検査頻度 毎日
4. 測定方法 水道水などの放射能測定マニュアル（厚生労働省）
5. 検査結果 令和6年4月1日～令和6年4月30日分（毎日採水、毎日検査）

採水場所	水 源	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小滝平浄水場	大船水源（表流水）	不検出	不検出	不検出
小山浄水場	木戸川（ダム放流水）	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、4月30日時点で放射性物質は不検出です。※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。※現在、広野町内の水道水は、小滝平浄水場および小山浄水場より給水しています。

《参考》検査日現在の目標値

（単位：Bq/kg）

食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	—	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、国の規制の対象から除外されました。

水道修理当番表

業 者 名	令和6年6月	令和6年7月
北 陽 管 工 (有) ☎0240-27-3419	10日～16日	1日～7日 22日～28日
(有)吉田鉄工所 ☎0240-27-3241	1日・2日 17日～23日	8日～14日 29日～31日
(有)山忠設備工業 ☎0240-27-3311	3日～9日 24日～30日	15日～21日

問 双葉地方水道企業団 〒979-0515 福島県双葉郡楡葉町大字上小滝字小山6-2
☎0240-25-5315（代表） ☎0240-25-5385
E-mail : soumu@f-mizu.jp

広野町内ごみ収集カレンダー

6月 June							7月 July						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						1		1 可燃	2 可燃	3 不燃	4 可燃	5	6
2	3 可燃	4 可燃	5 不燃	6 可燃	7	8	7	8 可燃	9 可燃	10 カン	11 可燃	12	13
9	10 可燃	11 可燃	12 カン	13 可燃	14	15	14	15 可燃	16 可燃	17 ビン	18 可燃	19	20
16	17 可燃	18 可燃	19 ビン	20 可燃	21	22	21	22 可燃	23 可燃	24	25 可燃	26	27
23/30	24 可燃	25 可燃	26	27 可燃	28	29	28	29 可燃	30 可燃	31			

ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。

梅雨期は大雨による災害の発生しやすい時期です。
ハザードマップなどから情報を取得し、
早めの避難を心がけましょう。

重ねるハザードマップ

～災害リスク情報などを地図に重ねて表示～

洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、
道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを
地図や写真に自由に重ねて表示できます。

地図を見る

ハザードマップ

警戒レベル	避難の情報	状 況	とるべき行動
5	緊急安全確保	災害発生 または切迫	命の危険 ただちに安全確保
.....警戒レベル4までに必ず避難！.....			
4	避難指示	災害の おそれ高い	危険な場所から 全員避難
3	高齢者等避難	災害の おそれあり	危険な場所から 高齢者等は避難
2	大雨・洪水警報 (気象庁)	気象状況悪化	自らの避難行動 を確認
1	早期注意情報 (気象庁)	気象状況悪化 のおそれ	災害への心構え を高める

避難警戒レベル



避難時の心得

① 早めの避難

身の危険を感じたら、指示を待たずに自主的に避難を開始する。交通渋滞を引き起こすため、車での移動は避ける。

② 避難場所とルートの確認

あらかじめ家族で避難場所とルートを確認しておく。

③ 避難時に注意すること

安全な服装で避難し、腰まで水につかるようなら避難は危険です。自宅や近くの建物の2階以上に避難を検討する。

④ 地域での協力

地域で協力し合い高齢者や身体の不自由な方など、避難に時間を要する人を早めに避難させる。



火災・救急・救助は119番



富岡消防署 ☎0240-22-2119
楡葉分署 ☎0240-25-2119
川内出張所 ☎0240-38-2119