

【外灯・高天井照明 一覧】

施設名	現在の灯具とランプ	数量	消費電力 (W)	口金	色	更新方法
商店街街路灯	デザイン柱（茶色）、高圧ナトリウムランプ220w	63	13,860	E39	ナトリウム色	1本はすでにLEDランプに更新している箇所あるため、同様に灯具そのまま流用のLEDランプ交換
桜田住宅外灯	薄緑色2灯用丸グローブ、水銀ランプ100W	6	600	E26	昼白色	ポールとアーム流用の灯具交換
	駐車場 アーム式角グローブ 水銀ランプ100W	1	100	E26	昼白色	2本のうち1本が防犯灯に取り換えられているため、同様に防犯灯へ交換
	通り反対側 四角グローブ、水銀ランプ100W	3	300	E26	昼白色	ポールとアーム流用の灯具交換
広野町サッカー場（雨天練習場）	エリアスター、メタルハライドランプ1kw	24	24,000	E39	昼白色	灯具交換。（器具取付部の要確認）
	ハロゲン投光器、ハロゲンランプ500W	9	4,500	E39	昼白色	灯具交換。（器具取付部の要確認）
広野町サッカー場（グラウンド照明）	12灯用4基投光器、メタルハライドランプ1kw	48	48,000	E39	昼白色	灯具交換。
二ツ沼総合公園（体育館）	昇降装置付きセード、（想定）水銀ランプ700W	30	21,000	E39	昼白色	灯具交換。（昇降装置撤去要）
二ツ沼総合公園（ふれあいドーム）	キャノピー、（想定）水銀ランプ400W	21	8,400	E39	昼白色	灯具交換。
	スポットライト、セラミックメタルハライドランプ150w	23	3,450	E26	昼白色	灯具交換。
二ツ沼総合公園(外灯)	入口部 庭園灯 蛍光ランプ18w	2	36	E26	昼白色	ポールと灯具セットでの交換
	案内所周囲 地面直置き 投光器 メタルハライドランプ400w	6	2,400	E39	昼白色 （想定）	灯具交換。
	さくらコース 四角グローブ アームつり下げ下面開放型、水銀ランプ250w	22	5,500	E39	昼白色	ポール流用の特注アダプタと灯具にて交換。
	サイクリングロード 2灯用四角グローブ、水銀ランプ250w	16	4,000	E39	昼白色	すでにLEDランプへ更新されている箇所ありのため、それに倣い、ランプ交換。
	サイクリングロード 四角グローブ アームつり下げ下面開放型、水銀ランプ250w	2	500	E39	昼白色	ポール流用の特注アダプタと灯具にて交換。
	みかんコース + 体育館前 2灯用四角グローブ、水銀ランプ250w	8	2,000	E39	昼白色	すでにLEDランプへ更新されている箇所ありのため、それに倣い、ランプ交換。
	みかんコース + 体育館前 四角グローブ アームつり下げ下面開放型、水銀ランプ250w	9	2,250	E39	昼白色	ポール流用の特注アダプタと灯具にて交換。
農産物加工施設（駐車場）	2灯用四角グローブ、水銀ランプ100w	10	1,000	E26	昼白色	ポールと灯具流用のランプ交換
トロピカルフルーツミュージアム（外灯）	2灯用四角グローブ、水銀ランプ100w	8	800	E26	昼白色	器具破損のため、ポールは流用し、灯具と特注アダプタにて交換
	庭園灯、蛍光ランプ18w	2	36	E26	昼白色	ポールと灯具セットでの交換
総合グラウンド隣接駐車場	鳥かご街路灯、水銀ランプ300w	3	900	E39	昼白色	ポールと灯具流用のランプ交換
総合グラウンド隣接道路灯	アーム式ハイウェイ灯 水銀ランプ400w	1	400	E39	昼白色	ポール流用の灯具交換
浄化センター 外灯	丸型グローブ、水銀ランプ250w	4	1,000	E39	昼白色	ポール流用の灯具交換
広野中学校体育館	昇降装置付きセード、（想定）水銀ランプ1000W	35	35,000	E39	昼白色	灯具交換。（昇降装置撤去要）