

## 水道水中における放射性物質のモニタリング結果

- 測定機関 双葉地方水道企業団
- 分析装置 ゲルマニウム半導体検出器
- 検査頻度 毎日
- 測定方法 水道水などの放射能測定マニュアル（厚生労働省）
- 採水年月日 2026年4月1日～30日

採水場所	水源	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小滝平浄水場	大船水源（表流水）	不検出	不検出	不検出
小山浄水場	木戸川（ダム放流水）	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、4月30日時点で放射性物質は不検出です。※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。※現在、広野町内の水道水は、小滝平浄水場および小山浄水場より給水しています。

《参考》検査日現在の目標値 (単位:Bq/kg) ※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、国の規制の対象から除外されました。

食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	—	10	

## 水道修理当番表

指定給水工事業者名	年月	令和8年6月	令和8年7月
北陽管工(有) ☎0240-27-3419		21日～27日	26日～31日
(有)吉田鉄工所 ☎0240-27-3241		28日～30日	1日～4日
(有)山忠設備工業 ☎0240-27-3311 ☎080-6042-8443		1日～6日	5日～11日
草野建設(株) ☎0240-25-3121		7日～13日	12日～18日
(有)吉田設備 ☎090-3982-3422		14日～20日	19日～25日

問 双葉地方水道企業団 〒979-0515 福島県双葉郡楢葉町大字上小滝字小山6-2 ☎0240-25-5315 (代表) ☎0240-25-5385 E-mail : soumu@f-mizu.jp

## 広野町内ごみ収集カレンダー

6月 June							7月 July						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	1 可燃	2 外ワ	3 不燃	4 可燃	5	6				1 不燃	2 可燃	3	4
7	8 可燃	9 外ワ	10 カン	11 可燃	12	13	5	6 可燃	7 外ワ	8 カン	9 可燃	10	11
14	15 可燃	16 外ワ	17 ビン	18 可燃	19	20	12	13 可燃	14 外ワ	15 ビン	16 可燃	17	18
21	22 可燃	23 外ワ	24	25 可燃	26	27	19	20 可燃	21 外ワ	22	23 可燃	24	25
28	29 可燃	30 外ワ					26	27 可燃	28 外ワ	29	30 可燃	31	

ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。

～6月は危険物安全週間です。適切な取扱いをお願いします～

令和8年度「危険物安全週間推進標語」：つかみ取れ！めぞす無事故の頂を  
 令和8年度危険物安全週間：令和8年6月7日（日）～6月13日（土）

## 面倒くさいが大ごと！正しい保管・捨て方・使用方法を守って安全に！

### ガソリンや灯油を高温になる場所に放置

ガソリンや灯油が噴出し大変危険です。日陰の涼しい場所や直射日光を避けて保管しましょう。



### 静電気除去シートに触れずに給油

給油時の静電気で火災になる恐れがあります。必ず静電気除去シートに触れてから給油しましょう。




### 中身が入ったままのスプレー缶をごみ箱に！

ゴミ収集時に火災が発生しています。必ずガスを使い切ってから捨てましょう。



### リチウムイオンバッテリーをそのままゴミに！

ゴミ集積中の火災事例が数多く報告されています。不要になったバッテリーは各町村役場などで回収しています。



## コンセント火災(トラッキング現象)による火災に注意しましょう。

間もなく梅雨の時期に入ります。この時期は湿気や水分が長期間差し込んだままのコンセントとプラグとの間に溜まったほこりに付着し、この部分から火が噴き出す「トラッキング現象」と呼ばれる火災が起こりやすい時期です。



### ◎トラッキング現象を防ぐ3つのポイント

1. 電源プラグは、時々抜いて乾いた布でほこりや汚れなどを拭き取る。
2. 使用後は、スイッチを切ってコンセントから電源プラグを抜いておく。
3. 電源プラグやコードが熱くなっているときは、使用を止めて電器店に点検をお願いする。

火災・救急・救助は  
119番

問合わせ先  
 富岡消防署 ☎0240-22-2119  
 櫛葉分署 ☎0240-25-2119  
 川内出張所 ☎0240-38-2119  
 浪江消防署 ☎0240-34-4111  
 葛尾出張所 ☎0240-29-2119